

VRF室外機試験成績表

機種 CU-P335UXPR5

検査項目		判定基準	結果
外観検査	外観・構造・塗装および表示	目視にて、外観上に損傷や著しい変形等なきこと	合格
	銘板・表示類	正しく貼られていること	合格
性能試験	絶縁抵抗検査	10 MΩ以上	合格
	絶縁耐圧検査	1000V/1秒間に耐えること	合格
	通電検査	冷房・暖房での運転動作が正常であること また、高圧SWが正常に動作すること	合格
	ファン運転検査	異常振動、異音なく回転すること 回転数もしくは電流が設定した基準を満たしていること	合格
気密検査	ガスリーク検査	ガス漏れの無いこと	合格
付属品検査	付属品確認検査	付属品の仕様、員数が一致していること	合格
備考			

パナソニック株式会社