

評 価 書

設備機材名

空気調和機

④パッケージ形空気調和機
申請シリーズ 2シリーズ
(評価書別紙参照)

申請者名

パナソニック株式会社

所在地 大阪府門真市大字門真1006番地

製造所名

協力工場 3工場
(評価書別紙参照)

納入地区及び
アフターサービス地区

全国

申請のあった上記設備機材について、下記のとおり評価する。

令和4年3月31日

一般社団法人 公共建築協会

会 長 春 田 浩 司

記



1 評価の結果

本設備機材について、建築材料・設備機材等評価委員会で申請資料に基づき評価した結果、次の評価基準を満たしていると認める。

- (1) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」及び当協会が独自に設定する範囲に適合する品質・性能が確保されている。
- (2) 適切な品質管理・製造管理が行われている。
- (3) 納入体制が整備されている。
- (4) アフターサービス体制が整備されている。

2 評価の前提

申請者により提出された資料には、事実と反する記載がないものとして評価した。

3 評価書の有効期間

本評価書の有効期間は、令和4年4月1日から令和6年3月31日までとする。

内容変更により令和4年3月31日再交付

設備機材名

空気調和機

④パッケージ形空気調和機

申請者名

パナソニック株式会社

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	冷媒	形式	冷房能力 kW	圧縮機電動機合計出力	備考
空冷式ヒートポンプ	R-410A	CS-P□AS4○(屋内機), 屋外機 ※1	40~56	9.0~19.2kW	床置プレナム形
空冷式ヒートポンプ	R-410A	CS-P□ASD4○(屋内機), 屋外機 ※2	40~140	9.0~45.7kW	床置ダクト形

屋外機：高効率 PA-P□UXP4, PA-P□UXP4A □は450, 560, 850, 1120
 CU-P□UXPR5△(小容量), PA-P□UXPR5(大容量) □は400, 450, 560, 850, 1120
 既設配管 CU-P□UX5△(小容量), PA-P□UX5(大容量) □は400, 450, 560, 850, 1120, 1400
 CU-P□UXR4△(小容量), PA-P□UXR4(大容量), CU-P□UXR4A△(小容量), PA-P□UXR4A(大容量)
 標準 CU-P□UXR5△(小容量), PA-P□UXR5(大容量) □は400, 450, 560, 850, 1120, 1400
 CU-P□UX4△(小容量), PA-P□UX4N(大容量), CU-P□UX4A△(小容量), PA-P□UX4A(大容量)
 □は400, 450, 560, 850, 1120, 1400
 寒冷地 PA-P□UXK4, PA-P□UXK4A □は450, 560, 850
 △はE:耐塩害, J:耐重塩害
 ※1 □は400, 450, 560
 ※2 □は400, 450, 560, 850, 1120, 1400

設備機材の製造所

(製造委託)

(申請者の品質管理・製造管理規定のもとで製造する製造所)

パナソニックAP空調・冷設機器株式会社
 群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番地1号
 IS09001・IS014001登録工場
 パナソニックAP空調冷機大連有限公司
 大連市経済技術開発区淮河西路118号
 IS09001・IS014001登録工場
 (中華人民共和国)
 東芝キャリア株式会社 津山事業所
 岡山県津山市国分寺555
 IS09001・IS014001登録工場

変更事項対照表

パナソニック株式会社

空気調和機 ④パッケージ形空気調和機

変更事項	旧	新
申請品の機種等の追加	屋外機 合計 16機種	CU-P□UXPR5△(小容量) (追加) PA-P□UXPR5(大容量) (追加) 屋外機 合計 18機種 (令和 4年4月1日)
販売会社の 名称の変更	パナソニック(株) ライフソリューションズ社	パナソニック(株) エレクトリックワークス社 (令和 4年4月1日)
申請者の代表者の変更	津賀 一宏	楠見 雄規 (令和 4年4月1日)
申請品の機種等の追加	屋外機 合計 12機種	CU-P□UX5△(小容量) (追加) PA-P□UX5(大容量) (追加) CU-P□UXR5△(小容量) (追加) PA-P□UXR5(大容量) (追加) 屋外機 合計 16機種 (令和 3年8月1日)

空気調和機／④パッケージ形空気調和機

申請者等情報	評価対象設備機材及び製造所	納入地区及び問い合わせ先
<p>申請者名 パナソニック株式会社</p> <p>所在地 〒571-8501 大阪府門真市 大字門真1006番地</p> <p>連絡先 TEL 06-6908-1121</p> <p>評価番号 063-06040003</p> <p>評価の有効期間 2021/04/01 2024/03/31</p>	<p>種類 空冷式ヒートポンプ 詳細事項 (382頁参照)</p> <p>製造所 (製造委託) パナソニックAP空調・冷設機器 株式会社 (I9・14) パナソニックAP空調冷機 大連有限会社 (I9・14) (中華人民共和国) 東芝キャリア株式会社 津山事業所 (I9・14)</p>	<p>パナソニック(株) エレクトリックワークス社</p> <p>北海道 (営) 011-736-2111 東北 (営) 022-261-2323 関東 (営) 03-6218-1410 北陸 (営) 076-268-9567 中部 (営) 052-581-3696 近畿 (営) 06-6942-7521 中国 (営) 082-247-9423 四国 (営) 082-247-9423 九州 (営) 092-521-1321 沖縄 (他) 098-901-2194 沖縄パナソニック特機(株)</p>

パナソニック株式会社

④パッケージ形空気調和機

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	冷媒	形式	冷房能力 kW	圧縮機電動機合計出力	備考
空冷式ヒートポンプ	R-410A	CS-P□AS4○(屋内機), 屋外機 ※1	40~56	9.0~19.2kW	床置プレナム形
空冷式ヒートポンプ	R-410A	CS-P□ASD4○(屋内機), 屋外機 ※2	40~140	9.0~45.7kW	床置ダクト形

屋外機：高効率 PA-P□UXP4, PA-P□UXP4A □は450, 560, 850, 1120
 CU-P□UXPR5△(小容量), PA-P□UXPR5(大容量) □は400, 450, 560, 850, 1120
 既設配管 CU-P□UX5△(小容量), PA-P□UX5(大容量) □は400, 450, 560, 850, 1120, 1400
 CU-P□UXR4△(小容量), PA-P□UXR4(大容量), CU-P□UXR4A△(小容量), PA-P□UXR4A(大容量)
 標準 CU-P□UXR5△(小容量), PA-P□UXR5(大容量) □は400, 450, 560, 850, 1120, 1400
 CU-P□UX4△(小容量), PA-P□UX4N(大容量), CU-P□UX4A△(小容量), PA-P□UX4A(大容量)
 □は400, 450, 560, 850, 1120, 1400
 寒冷地 PA-P□UXK4, PA-P□UXK4A □は450, 560, 850
 △はE:耐塩害, J:耐重塩害

※1 □は400, 450, 560

※2 □は400, 450, 560, 850, 1120, 1400