Panasonic 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書

図面記号・台数	

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80FE7MNC（中温用）		
室内・室外ユニット品番				CS-P140FE7C	CU-P80H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	6.9(1.7～7.5)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	7.5(1.5～9.0)		
	最大暖房低温		kW	—		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	2.76	3.81	3.29
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	—		
APF（2015）			—	—		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1400×700	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	46	41	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	2.50		
		暖房定格	kW	1.97		
		最大暖房低温	kW	—		
		暖房極低温	kW	—		
運転電流(冷房定格,暖房定格)			A	冷房　7.8	暖房　6.1	
力率(冷房定格,暖房定格)			%	冷房　93	暖房　93	
最大運転電流			A	11.1		
電源容量			kVA	3.85		
始動電流			A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	44	
	定格風量　暖房		m³/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	46	
	機外静圧		Pa	100(210)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.319　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置		室内側		過電流、回転信号検出、ヒューズ		
		室外側		過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　25m		
	高低差		m	外上25m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 10～27、 暖房 16～30、冷暖自動 はできません）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□1192×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 40(45) 強 36(40) 弱 32(37) 暖 急 40(45) 強 36(40) 弱 32(37)	冷 標準 48 静音1 46 静音2 44 静音3 42 暖 標準 52 静音1 50 静音2 48 静音3 46	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 63(68) 暖 急 63(68)	冷 標準 67 暖 標準 70	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室外ユニットの品番末尾J付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット1台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
(冷房時：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB、
室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチを
ご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。
(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、
室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より
大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は15m(シングル設置時)
までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダ
クト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化
が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があり
ます。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度が
RH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■電気配線容量（3線式）

○PQ線図で風量・機外静圧の設定が高風量ゾーンの場合は［　］で選定してください。［　］内が”ー”の場合は1ランク太い配線を選定してください。

項目＼形式			80形	
			室内外接続線	室外電源線
スイッチ容量		A	—	30
ヒューズ容量		A	—	15
漏電しゃ断器	容量	A	—	15
	漏れ電流	mA	—	30
	動作時間	S	—	0.1以下
電源線最小太さ		mm²	2	2
電源線太さ ㎜²（最大こう長 m） 電源線（金属管、塩ビ管） 電圧降下基準1%（室内外接続線） 電圧降下基準2%（室外電源線）		mm²	2(46)[(31)]	2(20)[(18)]
		mm²	3.5(80)[(54)]	3.5(35)[(32)]
		mm²		5.5(55)[(50)]
		mm²		8(80)[(73)]
		mm²		14(141)[(129)]
		mm²		
アース線太さ		mm²	2	2
リモコン配線太さ		mm²	0.5～1.25	

●電源線は600Vビニール電線を使用基準とし、現地調達となります。
●電源線太さの（ ）内数値はその最大こう長（m）を表します。
●2・4線式は、空調設備設計資料、または据付工事説明書をご参照ください。

■電気配線

シングルタイプの例（3線式）



注）リモコンレスにする場合でも、リモコン配線の室内機わたり線不要。
ただし別系統でグループ制御をする際はわたり配線は必要です。
リモコンは冷媒系統内のどの室内機にでも接続できます。

●ワイヤレスリモコンとの併用時、ワイヤードリモコンは、親リモコンとしてご使用ください。
注）室内外接続線は、組み合わせによって80mまで延長できない場合もあります。
（詳細は、配線容量一覧を参照ください。）
●2・4線式は、空調設備設計資料、または据付工事説明書をご参照ください。

総合品番	PA-P80FE7MNC（中温用）	作成月	2026-01
ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載			