# PAC室内外機試験成績表

機種名　　PA-P56F7GBC

パナソニック株式会社

# PAC室内機試験成績表

機種　CS-P56F7C

| 検査項目 | | 判定基準 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 外観検査 | 外観・構造・塗装および表示 | 目視にて、外観上に損傷や著しい変形等なきこと | 合格 |
| | 銘板・表示類 | 正しく貼られていること | 合格 |
| 性能試験 | 絶縁抵抗検査 | 10　MΩ以上 | 合格 |
| | 絶縁耐圧検査 | 1800V／1秒間に耐えること | 合格 |
| | 通電検査 | 冷房・暖房での運転動作が正常であること | 合格 |
| | ファン運転検査 | 異常振動、異音なく回転すること<br>回転数もしくは電流が設定した基準を満たしていること | 合格 |
| 付属品検査 | 付属品確認検査 | 付属品の仕様、員数が一致してること | 合格 |
| 備考 | | | |

パナソニック株式会社

# PAC室外機試験成績表

## 機種　CU-P56G7B

| 検査項目 | | 判定基準 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 外観検査 | 外観・構造・塗装および表示 | 目視にて、外観上に損傷や著しい変形等なきこと | 合格 |
| | 銘板・表示類 | 正しく貼られていること | 合格 |
| 性能試験 | 絶縁抵抗検査 | 10　MΩ以上 | 合格 |
| | 絶縁耐圧検査 | 1800V／1秒間に耐えること | 合格 |
| | 通電検査 | 冷房・暖房での運転動作が正常であること　また、高圧SWが正常に動作すること | 合格 |
| | ファン運転検査 | 異常振動、異音なく回転すること回転数もしくは電流が設定した基準を満たしていること | 合格 |
| 気密検査 | ガスリーク検査 | ガス漏れのないこと | 合格 |
| 付属品検査 | 付属品確認検査 | 付属品の仕様、員数が一致してること | 合格 |
| 備考 | | | |

パナソニック株式会社