

PAC室内外機試験成績表

機種名 PA-P224FE7GVNC

パナソニックHVAC&CCシステムズ株式会社

PAC室内機試験成績表

機種 CS-P56FE7C

| 検査項目 | | 判定基準 | 結果 |
|-------|---------------|--|----|
| 外観検査 | 外観・構造・塗装および表示 | 目視にて、外観上に損傷や著しい変形等なきこと | 合格 |
| | 銘板・表示類 | 正しく貼られていること | 合格 |
| 性能試験 | 絶縁抵抗検査 | 10 MΩ以上 | 合格 |
| | 絶縁耐圧検査 | 1800V/1秒間に耐えること | 合格 |
| | 通電検査 | 冷房・暖房での運転動作が正常であること | 合格 |
| | ファン運転検査 | 異常振動、異音なく回転すること 回転数もしくは電流が設定した基準を満たしていること | 合格 |
| 付属品検査 | 付属品確認検査 | 付属品の仕様、員数が一致していること | 合格 |
| 備考 | 4台 | | |

パナソニックHVAC&CCシステムズ株式会社

PAC室外機試験成績表

機種 CU-P224G7C

| 検査項目 | | 判定基準 | 結果 |
|-------|---------------|--|----|
| 外観検査 | 外観・構造・塗装および表示 | 目視にて、外観上に損傷や著しい変形等なきこと | 合格 |
| | 銘板・表示類 | 正しく貼られていること | 合格 |
| 性能試験 | 絶縁抵抗検査 | 10 MΩ以上 | 合格 |
| | 絶縁耐圧検査 | 1800V/1秒間に耐えること | 合格 |
| | 通電検査 | 冷房・暖房での運転動作が正常であること また、高圧SWが正常に動作すること | 合格 |
| | ファン運転検査 | 異常振動、異音なく回転すること 回転数もしくは電流が設定した基準を満たしていること | 合格 |
| 気密検査 | ガスリーク検査 | ガス漏れのないこと | 合格 |
| 付属品検査 | 付属品確認検査 | 付属品の仕様、員数が一致していること | 合格 |
| 備考 | | | |

パナソニックHVAC&CCシステムズ株式会社