PAC室内外機試験成績表

機種名　　PA-P56FE7SHNC

パナソニックHVAC＆CCシステムズ株式会社

PAC室内機試験成績表

機種　CS-P56FE7C

検査項目		判定基準	結果
外観検査	外観・構造・塗装および表示	目視にて、外観上に損傷や著しい変形等なきこと	合格
	銘板・表示類	正しく貼られていること	合格
性能試験	絶縁抵抗検査	10　MΩ以上	合格
	絶縁耐圧検査	1800V／1秒間に耐えること	合格
	通電検査	冷房・暖房での運転動作が正常であること	合格
	ファン運転検査	異常振動、異音なく回転すること 回転数もしくは電流が設定した基準を満たしていること	合格
付属品検査	付属品確認検査	付属品の仕様、員数が一致してること	合格
備考			

パナソニックHVAC＆CCシステムズ株式会社

PAC室外機試験成績表

機種　CU-P56H7SC

検査項目		判定基準	結果
外観検査	外観・構造・塗装および表示	目視にて、外観上に損傷や著しい変形等なきこと	合格
	銘板・表示類	正しく貼られていること	合格
性能試験	絶縁抵抗検査	10　MΩ以上	合格
	絶縁耐圧検査	1800V／1秒間に耐えること	合格
	通電検査	冷房・暖房での運転動作が正常であること　また、高圧SWが正常に動作すること	合格
	ファン運転検査	異常振動、異音なく回転すること 回転数もしくは電流が設定した基準を満たしていること	合格
気密検査	ガスリーク検査	ガス漏れのないこと	合格
付属品検査	付属品確認検査	付属品の仕様、員数が一致してること	合格
備考			

パナソニックHVAC＆CCシステムズ株式会社